

3 ВРАТИ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪНШНАТА ДОГРАМА - НЧ "ПРОБУДА-1929" с.Хитрино

КОД	ИЗГЛЕД ОТВЪН	НА КОТА		ОБЩО бр	ОБЩО м ²	ОПИСАНИЕ	
		±0.00	+ 3.20				
B1 170210-100		1	-	1	5.27	<p>ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ към фасадните прозорци от PVC профили:</p> <p>1. Всички материали платани за керемидата и мотажта да имат маркировка СЕ или декларация за съответствие до Закона за техническите изисквания към продуктите.</p> <p>2. PVC профилите да имат най-малко:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 нивера; - 60 mm строителна ширина. <p>3. Стъклопакетите да имат най-малко:</p> <ul style="list-style-type: none"> - една камера и дебелина 24 mm; - стъкла с дебелина 4 mm; - едно наклонено-сложно стъкло (К стъкло, високоенергийно, четри сезонно и др.); - Коефициентът от PVC профили и стъклопакетите да има коефициент на топлопреминаване $U \leq 1.7$ W/(m²K), доказан с изпитване в лабораторията за енергийна ефективност на ПБ 	
B2 200250		1	-	1	5.00		
B3 95/260		1	-	1	2.47		
		1	-	1	2.47		
ВЪНШНА ДОГРАМА - врати						ОБЩО	3

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Всички размери се взимат от място преди изготвяне на изгледаето; 2. Всички височини на врати са от кога готов под; 3. Размерите на дограмите са столарски; 4. Изборът на дограмата да се съгласува с главния проектант и възложителя

12/14